МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
София 1431, бул."Акад. Иван Гешов" №15, тел. 02/8078701, e-mail: oz@rzi-sfo.egov.bg

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А
Сертификат за акредитация с рег. №83 ОКА/30.08.2024 г. валиден до 30.08.2028 г. издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012

СЕРТИФИКАТ ЗА КОНТРОЛ
№ 0011/16.01.2026 г.

1. Клиент: Община Челопеч
с. Челопеч, общ. Челопеч, пл.“ Освобождение“ № 1

2. Обект: Вода, предназначена за питейно битови цели
Чешма в сграда ОбА Челопеч
с. Челопеч, общ. Челопеч

3. Дата на извършване на контрола: 14.01.2026 г. – 16.01.2026 г. (за микробиологичен анализ) и 14.01.2026 г. (за химичен анализ)

4. Заключение (оценка на съответствието) от извършения контрол:
4.1 Микробиологичният анализ на вода, предназначена за питейно битови цели с параметри (Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи) **СЪОТВЕТСТВА** на изискванията по Наредба №9 (ДВ бр. 30/2001 г.; изм. и доп. ДВ бр. 43/2023 г.),

4.2 Химичният анализ на вода, предназначена за питейно битови цели с параметри (Остатъчен свободен хлор) **СЪОТВЕТСТВА** на изискванията по Наредба №9 (ДВ бр. 30/2001 г.; изм. и доп. ДВ бр. 43/ 2023 г.)

Приложение/-я: Протоколи № 0013- МБВ/16.01.2026 г. № 0013- ХВ/16.01.2026 г. са неразделна част от Сертификата за контрол, общо 3 (три) страници.

Извършили оценка на съответствието:
За Химичен анализ:
1. Началник отдел ЛИ: Ели Илиева
За Микробиологичен анализ:
1. Главен експерт: Милена Стефанова

Заличено обстоятелствено.
Регламент (ЕС) 2016/679
(GDPR)

Ръководител на
Орган контрол: _____
/ Ели Илиева /

Не се допуска използването на копия от настоящия сертификат за контрол или на част от него, освен с писменото разрешение на органа за контрол, издал сертификата. Сертификатът може да бъде отнет при неправомерно позоваване или неправилна употреба

РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

Сертификат за акредитация с рег. № 83 ОКА/30.08.2024 г. валиден до 30.08.2028 г. издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ № 0013 – МБВ/ 16.01.2026 г.
ЗА КОНТРОЛ НА ВОДА ЗА ПИЕНЕ

1. Клиент: Община Челопеч
с. Челопеч, общ. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1
/идентификация на клиента/

2. Обект: Вода, предназначена за питейно битови цели
Чешма в сграда ОбА Челопеч
с. Челопеч, общ. Челопеч
/наименование на контролирания обект/
за микробиологичен анализ на вода - МБВ

3. Заявление №: ЛИ – 02 – 25 /15.01.2026 г.
Пробата е взета от клиента.

4. Контролирани параметри: Колиформи, Ешерихия коли, Ентерококи

5. Нормативни актове:
-метод за контрол – БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017, БДС EN ISO 7899-2:2003
-нормативи изисквания – Наредба № 9 (обн. ДВ бр.30/2001г.; изм. и доп. ДВ бр.43/2023 г.)

6. Резултати от контрола: *
-водоизточник –

№ по ред	Параметри	Единица на величината	Методи за контрол	Норма	Измерена стойност **	Неопределеност
1	2	3	4	5	6	7
1.	Колиформи	КОЕ/100	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	<1 /100	-
2.	Ешерихия коли	КОЕ/100	БДС EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	0/100	<1 /100	-
3.	Ентерококи	КОЕ/100	БДС EN ISO 7899-2:2003	0/100	<1 /100	-

* контролът е извършен на: 14.01.2026 ÷ 16.01.2026 г.
**съгласно Ръководство “Accreditation for Microbiological Laboratories” (3rd ed. 2023), при отсъствие на микроорганизми резултатът се изразява като „<1“.

7. Забележка: /ако е необходимо/- няма.
8. Технически средства за контрол: Термостат ТБ 150, усл. № 24 с термометър-усл. № 12 (37^{0}C), Термостат модел DFO-50N, ид. № DF0050130716001010 с цифров термометър (44^{0}C)
/наименование, тип, идентификационен №…./

Протокол № 0013 - МБВ/ 16.01.2026 г. е неразделна част от Сертификата за контрол № 0011 / 16.01.2026 г., общо 3 (три) страници.

Извършил контрола:

гл. експерт: Милена Стефанова:
/име, фамилия, подпис/

Заличено обстоятелствено.
Регламент (ЕС) 2016/679
(GDPR)

РЗИ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

Сертификат за акредитация с рег. №83 ОКА/30.08.2024 г. валиден до 30.08.2028 г. издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012

ПРОТОКОЛ № 0013 -ХВ/16.01.2026 г.
ЗА КОНТРОЛ НА ВОДА ЗА ПИЕНЕ

1. Клиент: Община Челопеч
с. Челопеч, общ. Челопеч, пл.“ Освобождение“ № 1
/идентификация на клиента/

2. Обект: Вода, предназначена за питейно битови цели
Чешма в сграда ОбА Челопеч
с. Челопеч, общ. Челопеч
/наименование на контролирания обект/

3. Заявление №: ЛИ – 02 -25/15.01.2026 г.
Пробата е взета от клиента.

4. Контролирани параметри: Остатъчен свободен хлор

5. Нормативни актове:
-метод за контрол – ВЛМ 03/10.04.2024
-нормативни изисквания – Наредба №9 (ДВ бр. 30/2001 г; изм. и доп. ДВ бр. 43/ 2023 г.)

6. Резултати от контрола: *
-водоизточник – централен

№ по ред	Параметри	Единица на величината	Методи за контрол	Норма	Измерена стойност	Неопределеност
1	2	3	4	5	6	7
1.	Остатъчен свободен хлор	mg/l	ВЛМ 03/10.04.2024	0,3-0,4	0,31	0,03

* Контролът е извършен на: 14.01.2026 г.

7. Забележка:

8.Технически средства за контрол: Спектрофотометър NOVA 60 ид. № 2049/2022
/наименование, тип, идентификационен №……/

Протокол № 0013-ХВ/16.01.2026 г. е неразделна част от Сертификата за контрол № 0011/16.01.2026 г. общо 3 (три) страници.

Извършил контрола:
1. Старши експерт: инж. Диана Иванова
/име, фамилия, подпис/

Заличено обстоятелствено.
Регламент (ЕС) 2016/679
(GDPR)