РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води
(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	Тревни паркови площи в с .Челопеч.
Цел на заявеното водовземане	Водоснабдяване за други цели.
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G000000Q001 „Порови води в Кватернер – Пирдоп - Златишка котловина”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-204/26.08.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, точки 4.2.2 и 4.2.3 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло BG3G000000Q001 е в лошо химично състояние във връзка със завишени съдържания на желязо (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 2013г./ и определена прагова стойност) и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G000000Q001 е постигане на добро състояние по показател: желязо. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2021г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G000000Q001 е „добро”.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един тръбен кладенец (ТК) с дълбочина 54,0м. Тръбно-филтърна PVC колона ∅140мм. в интервала от 0,0÷54,0м. Гравийна засипка в задтръбното пространство от 3,0÷54,0м. Задтръбна цементация в интервала до 3,0м. Филтърната част на колоната в интервалите от 4,60÷44,0м. и от 48,90÷54,0м.
Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	1 ТК, изграден в ПИ с идентификатор 80323.501.289 по КККР на с. Челопеч, общ. Челопеч, област София, с координати: N 42° 42’ 16,722” E 24° 05‘ 14,505” 80323

4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов” 35 Тел: (+359) 032 604 720
Факс: (+359) 032 604 721, www.earbd.bg; e-mail: bd_plovdiv@earbd.bg

Параметри на разрешеното водовземане	$Q_{год.}$ = 2 760 м^3/год. за периода 01май ÷ 31 октомври $Q_{ср.ден.}$ = 0,174 л/сек. $Q_{макс.}$ = 1,0 л/сек; $S_{макс.експл.}$ = 11,20м.
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Ежегодно да изследва химичния състав на черпените подземни води по показателите: температура, pH, електропроводимост, обща твърдост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, сулфати, желязо, манган. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за разрешената цел; Автоматичен нивомер за непрекъснато измерване на водното ниво и регистрация на данните на повърхността. Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. "Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"