РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води

(съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)

Обект	хижа „Мургана“ разположена в имот 80323.1.769 по КККР на с. Челопеч, общ. Челопеч.
Цел на заявеното водовземане	„Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели”;
Водно тяло /подземен воден обект/, в което се предвижда водовземане	BG3G00000K2029 „Пукнатинни води – Горно Малинско – Панагюрски район”
Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни	На основание на чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал.1, т.1, буква „ж” и ал.6, чл. 44 и чл.50, ал.7 и 8 и във връзка с чл. 52, ал.1, т.4, чл. 118а, ал.1, т. 5 от Закона за водите и постъпило в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”, заявление с вх. № РР-01-16/26.01.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, придружено с изискващите се данни и документи по чл.60, ал.1, ал.2 и ал.6 от Закона за водите. Съгласно Раздел 4, т.4.2.2 и т.4.2.3, вр. Приложение №35 от ПУРБ на ИБР, подземно водно тяло подземно водно тяло BG3G00000K2029 е в добро химично състояние и добро количествено състояние. Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000K2029 е опазване на доброто химично състояние и предотвратяване влошаването. Съгласно Доклад за състоянието на водите през 2022г., общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000K2029 е „добро”.
Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането	Един каптиран естествен извор (КЕИ), каптиращ подземни води, пукнатинни по тип, акумулирани в изветрели пясъчници. Изворът е изграден по класическия начин – една събирателна шахта (220х120х240мм.) състояща се от суха и мокра камери, като в мократа камера се дренират два къси дренажни лъча, има и изграден преливник. От мократа камера, по тръбопровод Ø 90мм преминаващ през сухата камера, гравитачно, водата постъпва в резервоар 15м^3 откъдето също гравитачно, по тръбопровод Ø90мм, водата се подава към разпределителната мрежа на хижа Мургана. Каптажната шахта се затваря с метална врата (100 х70мм.).

Местност, административно териториална и териториална единица за съоръженията ЕКАТТЕ	1 КЕИ, разположена на територията на имот 80323.1.974 по КККР на с. Челопеч, общ. Челопеч, област София с координати: N 42° 44' 05,024" E 24° 03' 08,228" 80323
Параметри на разрешеното водовземане	**$Q_{год.}$ = 4 100 м³/год.** **$Q_{сред.}$ = 0,13 л/сек**
Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите	Спазване на разрешеното водно количество; Спазване целите, за които е разрешено водовземането; Водовземането от подземни води за „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване" може да се извършва след учредяване на санитарно – охранителна зона, съгласно изискванията и процедурата по Наредба № 3 от 16.10.2000г. (обн. в ДВ бр.88/2000г.). Ежегодно да извършва пълен анализ на черпените подземни води по показателите съгласно приложение № 1 от Наредба № 1/10.10.2007г. (изм. и доп. ДВ бр.102/23.12.2016г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води. Монтиране на водомерно устройство, измерващо ползваните водни количества за всяка разрешена цел на водовземане от водовземното съоръжение; Заплащане на такса водовземане, съгласно чл. 194 от Закона за водите;

Възраженията срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде Разрешителното по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за водите могат да се изпращат в 14-дневен срок в БД на адрес: гр. Пловдив - 4000, ул. „Янко Сакъзов" № 35 или Централна поща, п.к. 307.

ВАСИЛ УЗУНОВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район"

SOCOTEC CERTIFICATION INTERNATIONAL ISO 9001